

忠清北道 火災豫防條例案

審 查 報 告 書

1992. 10. 30

內務委員會

1. 審 查 經 過

가. 提出者 : 忠清北道知事

나. 提出日字 및 回附日字

· 提出日字 : 1992. 10. 10

· 回附日字 : 1992. 10. 10

다. 上程日字 : 第 83回 臨時會

· 第1次 內務委員會 (92. 10. 28) 上程

· 提案說明 및 檢討報告

2. 提案說明 要旨

(提案說明者 : 消防課長 梁 熙 仲)

가. 提案理由

- 消防法 改正(法律 第4419호, '91. 12. 14)으로 消防事務가 市·郡 責任에서 市·道의 廣域 自治體制로 轉換됨에 따라 既存의 市·郡別 火災豫防條例는 廢止되고 忠清北道 火災豫防條例로 統合 制定하려는 것임.

나. 主要骨子

- 불을 使用하거나 火災發生의 憂慮가 있는 設備 또는 機構의 位置, 構造 및 管理에 關한 基準 : 보일러, 暖爐等 19個 設備, 機構(第2條-第20條)

- 불의 使用에 關한 制限 : 吸煙, 噴火, 異狀氣象等(第21條-第24條)
- 住宅 暖房用, 農藝用, 養殖場의 暖房用, 臨時貯藏 및 少量危險物의 貯藏 取扱 基準 (第25條-第31條)
- 多衆集合 場所等의 避難施設 및 放火區劃 管理 基準 : 共演場, 遊興飲食店等 (第32條-第38條)
- 火災로 誤認되는 煙氣發生時 申告 義務 (第39條)
- 消防의 날 行事に 關한 事項 (第41條)
- 是正促求 및 過怠料 賦課基準 : 20萬원以下 (第40條, 第43條)

3. 專門委員 檢討 要旨

(專門委員 任 洪 植)

忠清北道 火災豫防條例案을 檢討한 바,

市·郡 責任下에 이루어져 오던 消防 業務가 '91.12.14 法律 第4419號에 依據 消防法이 改正되어 市·郡 體制에서 市·道廣域 自治 體制로 轉換됨으로써 現在 適用하고 있는 市·郡別 火災豫防 條例를 廢止하고 忠清北道 火災豫防 條例를 新設 制定하려는 것으로서,

主要 項目을 살펴보면, 불을 使用하는 設備·器具等의 管理, 危險物 또는 特殊可燃物의 貯藏 取扱上 基準, 多衆集合場所等의 避難 및 放火區劃 管理, 火災申告 및 消防의 날 行事に 關한 事項과 過怠料 賦課 基準等을 主된 內容으로 하고있으며, 이는 徹底한 火災 豫防 管理 및 地方消防 體制를 確立하기 위한 것으로서 忠清北道 火災豫防 條例 制定案에 對하여 承認하여줌이 妥當하다고 思料됨.

4. 質疑 및 答辯要旨 : 없 으

5. 討論 要旨 : 없 으

6. 審查結果：道の原案대로議決

(參席 9人, 贊成 9人)

7. 少數意見要旨：없음

8. 其他必要的事項：없음

9. 審查報告書添附書類

가. 忠淸北道 火災豫防 條例案